

**Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 17 listopada 2021 r. – obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams**

Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.

Przebieg obrad: W obradach on-line udział wzięło 4 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pani Barbara Grześ - Przewodnicząca,

Pani Bożena Werner - Zastępca Przewodniczącej,

Pan Piotr Borgulat - Członek Rady

Pan Jarosław Makowski - Radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu (2018-2023).

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 17 listopada 2021 r. (**załącznik nr 1** do niniejszego protokołu).

Natomiast Sekretarz Rady Pani Sylwia Siudak oddała swój głos telefonicznie bezpośrednio po posiedzeniu Rady.

1. Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę” w aspekcie pilotażowego montażu przewijaka z udziałem Pani Jolanty Wolanin – Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.

Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę” w aspekcie pilotażowego montażu przewijaka rozpoczęła Pani Bożena Michałek – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Pani Bożena Michałek przedstawiła krótką relację ze spotkania zorganizowanego wspólnie z Fundacją NieOdkładalni dla przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice, w ramach projektu pn. „Śląskie komfortki – tu przewijamy!”. Celem projektu jest zwiększanie świadomości społecznej na temat braku możliwości korzystania z toalet publicznych przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, niekontrolujących potrzeb fizjologicznych oraz zmuszonych do używania pieluch i pieluchomajtek. Przedstawicielki Fundacji przekazały najważniejsze informacje na temat wymagań technicznych, metrażowych pomieszczeń, które muszą zostać spełnione do zamontowania komfortki, kosztów związanych z montażem komfortki oraz lokalizacji już istniejących leżanek/przewijaków na terenie Polski (ulotka przygotowana przez ww. Fundację w załączeniu, stanowiąca **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu). Ponadto uczestnicząca w posiedzeniu Rady Pani Jolanta Wolanin – Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej

poinformowała Radę, iż wraz z Panią Bożeną Michałek dokonały rozeznania toalet, znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, zlokalizowanych na parterze i ósmym piętrze oraz toalety publicznej na katowickim rynku. Po dokonaniu wstępnej analizy ww. toalet stwierdzono, iż toalety znajdujące się w Urzędzie Miasta Katowice nie spełniają warunków w zakresie wymaganego metrażu tj. 12 m² powierzchni (3mx4m). Ww. pomieszczenia powinny również zostać przetestowane przez osoby z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, w celu sprawdzenia optymalnych przestrzeni manewrowych po potencjalnym pomniejszeniu powierzchni, na skutek montażu przewijaka/leżanki. Ustalono również, że toaleta publiczna mieszcząca się na rynku w Katowicach nie spełnia warunków metrażowych do zamontowania przewijaka/leżanki. W dalszej kolejności głos zabrała Pani Bożena Werner Wiceprzewodnicząca Rady, która wykazała zadowolenie, iż Urząd Miasta Katowice rozważa zamontowanie przewijaka/leżanki w ww. lokalizacji, jednakże poinformowała, iż montaż przewijaka/leżanki w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami powinien być dokonany przede wszystkim w toalecie z możliwie, jak najdłuższym dostępem czasowymi wskazała toaletę publiczną, znajdującą się na Placu Wolności, która idealnie nadaje się na montaż komfortki. Za tym miejscem przemawia również fakt, iż we wskazanej toalecie znajduje się osoba nadzorująca ww. pomieszczenie do późnych godzin wieczornych.

Podsumowując, Wydział Polityki Społecznej dokona rozeznania posiadanych toalet w budynku przy ul. Młyńskiej 4 oraz wystosuje pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska, w celu rozeznania potencjału oraz możliwości posiadanych toalet publicznych na terenie miasta.

2. Omówienie projektu „Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych” realizowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przez Pana Grzegorza Wójkowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Pan Grzegorz Wójkowski – Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides zabrał głos na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w celu przedstawienie możliwości nawiązania współpracy w ramach realizowanego przez ww. Stowarzyszenie projektu, który zakłada nawiązanie współpracy z pięcioma wybranymi radami z województwa śląskiego oraz z ekspertami Stowarzyszenia, w celu poszerzenia wiedzy w jednym z pięciu obszarów, które znalazły się w Standardach:

- zasady funkcjonowania rad,
- komunikacja wewnętrzna,
- promocja rady,
- komunikacja z podmiotami zewnętrznymi,
- współpraca rady z władzą uchwałodawczą i wykonawczą.

Członkowie Rady zdecydowali, iż chętnie wezmą udział w ww. przedsięwzięciu i wytypowali dwóch reprezentantów tj. Panią Barbarę Grześ – Przewodniczącą Rady oraz Panią Bożenę Werner – Wiceprzewodniczącą Rady. Pierwsze spotkanie organizacyjne zostało zaplanowane na miesiąc grudzień 2021 r.

Zatwierdzenie protokołu z dnia 13 października 2021 r.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób – 5 głosów „za”.

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/732/21 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą z dnia 22 lipca 2021 r. nr XXXVII/815/2021.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za”.

Uchwała nr 1

z dnia 17 listopada 2021 r.

dotycząca zatwierdzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/732/21 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą z dnia 22 lipca 2021 r. nr XXXVII/815/2021

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada zatwierdza projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/732/21 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą z dnia 22 lipca 2021 r. nr XXXVII/815/2021.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.

Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

4. Uzgodnienie projektu pn.: „Nowe miejsca postojowe z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach” – I etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

- zaleca się skorygowanie projektu w miejscu zaznaczonym w **załączniku nr 3** różowym prostokątem tak, żeby uzupełnić ciąg pieszy prowadzący do wejścia do bloku, w obecnym kształcie osoba z niepełnosprawnościami nie ma możliwości bezpiecznego dotarcia do wejścia, do bloku korzystając z miejsca parkingowego,
- zaleca się również zastosowanie ścieżki dotykowej dla osób niewidomych na terenie objętym opiniowaniem, według rysunków z załączników nr 3 i nr 4,
- w przypadku zastosowania na terenie wokół budynku kostki brukowej np. na ciągach pieszych, podjazdach i parkingach, użyć kostkę bezfazową,
- kontrastowe obrzeże ciągów pieszych,
- krawężniki wzdłuż ciągów pieszych wystające 2-3 cm,
- krawężniki i stopnie nie wyższe niż 2 cm,
- płyty betonowe ażurowe są nawierzchnią bardzo niekorzystną dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego sugeruje się zaprojektowanie innej nawierzchni,
- miejsca parkingowe 3,6 m - 5,0 m/wzdłuż jezdni 3,6 m - 6,0 m,
- obniżenie krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się na chodnik,
- dla zwiększenia komfortu zastosować ławki z oparciami i podłokietnikami,
- wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzał osobom poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach głębokość min. 1,4 m (zalecane 1,8 m) i szerokości 90 cm).

Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na brak poprawionego projektu. Po uwzględnieniu uwag projekt zostanie po raz kolejny poddany głosowaniu.

5. Uzgodnienie projektu pn.: „Przebudowa mająca na celu dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych oddziałów Żłobka Miejskiego i Przedszkola Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1 w Katowicach w budynku położonym na działce nr 1968/10, obręb Dz. Szopienice, ul. Ciesielska 1, Katowice”.

Ww. projekt wykracza poza zakres opiniowania przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

6. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 13a w Katowicach na działce nr 87 w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, rozbiórką garaży, przebudową budynku nr 13a oraz pełnieniem kompleksu nadzoru autorskiego”.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 5 głosów „za”.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

- duże i ciężkie drzwi należy wyposażyć w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję opóźnionego zamykania, zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,
- w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, należy ułożyć fakturę ostrzegawczą (tzw. guzkowatą) o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej niż 60 cm (na całej szerokości schodów),
- na końcach poręczy schodów należy umieścić oznaczenia dotykowe, informujące o numerze piętra (pismo wypukłe oraz w alfabecie Braille’a),
- drzwi powinny mieć ościeżnice oznaczone kontrastowym kolorem w stosunku do powierzchni drzwi i ściany, klamki również powinny wyróżniać się na tle drzwi, numery mieszkań należy wykonać wypukłą, kontrastową i powiększoną czcionką oraz umieścić na wysokości wzroku, tj. 1,4 m–1,7 m.

Uchwała nr 2

z dnia 17 listopada 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 13a w Katowicach na działce nr 87 w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, rozbiórką garaży, przebudową budynku nr 13a oraz pełnieniem kompleksu nadzoru autorskiego”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 13a w Katowicach na działce nr 87 w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, rozbiórką garaży, przebudową budynku nr 13a oraz pełnieniem kompleksu nadzoru autorskiego”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7. Uzgodnienie projektu pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z likwidacją niskiej emisji, z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na parterze na działalność MOPS-u, wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody, kompleksowym remontem klatek schodowych, remontem kapitalnym dachów i zagospodarowaniem podwórzy”, mieszczących się przy ul. 11 Listopada 6 i 8 w Katowicach – II etap konsultacji.

Uwagi Rady do I etapu konsultacji ww. projektu zostały szczegółowo zawarte w protokole z posiedzenia Rady z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Jednocześnie do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wysłano zapytanie (w ramach II etapu konsultacji), dotyczące rozeznania możliwości zastosowania

wspólnej windy dla obu budynków, mieszczących się przy ul. 11 Listopada 6 i 8. W odpowiedzi na ww. zapytanie Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach nie wyraził chęci zastosowania tego rozwiązania.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób - 2 głosy „za” i 3 głosy „wstrzymujące”.

W związku z powyższym Rada zwykłą większością głosów „wstrzymała się” od przyjęcia uchwały zatwierdzającej ww. projekt, jednocześnie nie oceniła projektu negatywnie.

8. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i nadbudową o 1 kondygnację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, mieszczącego się przy ul. Chopina 14 w Katowicach”.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

- duże i ciężkie drzwi np. wejściowe lub do pomieszczeń wspólnych należy wyposażyć w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję opóźnionego zamykania, zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi,
- kabina windy dostępna dla osób z niepełnosprawnościami powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, drzwi windy powinny znajdować się na krótszej ścianie i mieć szerokość 90 cm (zalecane 1,0 m),
- w sytuacji, gdy nie ma możliwości zaprojektowania windy z przestrzenią manewrową, konieczne jest lustro na przeciwległej ścianie do drzwi, pozwalające kontrolować to, co dzieje się za plecami osoby na wózku inwalidzkim,
- zaleca się w miejscu przechowywania elektrycznych wózków inwalidzkich umożliwienie ich ładowania (standardowe gniazdo elektryczne),
- w każdym pomieszczeniu w mieszkaniu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami i w miejscach wspólnych wyznaczyć przestrzeń manewrową 1,5 m x 1,5 m,
- zapewniać powierzchnię manewrową przed muszlą toaletową o wymiarach przynajmniej 1,5 m x 1,5 m, powierzchnia do przesiadania obok muszli toaletowej po lewej lub prawej stronie powinna mieć szerokość min. 90 cm,
- klamki i uchwyty w drzwiach ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu,
- włączniki światła, uchwyty, klamki 80 cm - 1,0 m, nie wyżej niż 1,2 m,
- gniazda elektryczne 30 cm – 1,0 m,

- w przypadku zastosowania na terenie wokół budynku betonowej kostki brukowej np. na ciągach pieszych użyć kostki bezfazowej,
- płyty betonowe ażurowe są nawierzchnią bardzo niekorzystną dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego sugeruje się zaprojektowanie innej nawierzchni,
- brak również możliwości korzystania z podwórka przez osoby z niepełnosprawnościami.

Uchwała nr 3

z dnia 17 listopada 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i nadbudową o 1 kondygnację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, mieszczącego się przy ul. Chopina 14 w Katowicach”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i nadbudową o 1 kondygnację budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, mieszczącego się przy ul. Chopina 14 w Katowicach”

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

9. Uzgodnienie projektu pn.: „Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara” – I etap konsultacji.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagami Rady:

- stanowiska postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami przy budynkach użyteczności publicznej, należy wyznaczyć najbliżej głównego wejścia,
- w przypadku zastosowania na terenie wokół budynku kostki brukowej np. na ciągach pieszych i parkingach, użyć kostki bezfazowej,
- należy zapewnić dostęp na scenę osobom z niepełnosprawnościami,
- wyznaczyć na widowni miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem niezbędnej przestrzeni manewrowej,

- balustradę zabezpieczającą miejsca dla osób z niepełnosprawnościami wykonać w sposób nieutrudniający widoczności,
- duże i ciężkie drzwi należy wyposażać w siłowniki wspomagające otwieranie i funkcję opóźnionego zamykania, zawiasy powinny mieć minimalną siłę tarcia, aby ułatwić otwieranie drzwi;
- klamki i uchwyty w drzwiach ergonomiczne i łatwe w użytkowaniu;
- w sytuacji, gdy nie ma możliwości zaprojektowania windy z przestrzenią manewrową, konieczne jest lustro na przeciwległej ścianie do drzwi, pozwalające kontrolować to, co dzieje się za plecami osoby na wózku inwalidzkim,
- zewnętrzny i wewnętrzny panel sterujący - najniżej umieszczony przycisk wzywający windę nie powinien być na wysokości mniejszej niż 80 cm, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie powinien być wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi,
- zaleca się, aby wysokość lad szatni, punktów gastronomicznych, sklepików była zgodna z wytycznymi dostępności (liczona od poziomu warstwy wykończeniowej podłogi) przynajmniej na odcinku o szerokości 1,0 m wynosić powinna nie więcej niż 90 cm (zalecane: 70 cm - 80 cm) oraz dawać możliwość podjechania wózkiem inwalidzkim pod ladę na głębokość 30 cm i szerokość 75 cm. Wysokość strefy podjazdu pod ladę powinna wynosić min. 67 cm,
- zapewnić toaletę dla osób z niepełnosprawnościami na każdym piętrze, na którym znajdują się toalety,
- zapewnić dostęp do ogrodu osobom z niepełnosprawnościami,
- dla zwiększenia komfortu zastosować w ogrodzie ławki z oparciami i podłokietnikami,
- obok drzwi do pomieszczeń umieścić oznaczenie alfabetem Braille'a na wysokości 1,2 m - 1,6 m (udogodnienia dla niewidomych),
- drzwi i ościeżnice w kontrastowych kolorach do ścian (udogodnienia dla niewidomych),
- zaleca się zastosowanie oznaczeń dotykowych w alfabecie Braille'a na początku biegu schodów, powinny one zawierać numer kondygnacji, na którą prowadzą schody oraz opis funkcji kondygnacji (np. „Poziom -1 – Garaż”).

Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na brak poprawionego projektu. Po uwzględnieniu uwag projekt zostanie po raz kolejny poddany głosowaniu.

10. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego

Przedszkola nr 72 w Katowicach”.

W głosowaniu wzięło udział 5 osób – 5 głosów „za”.

Jednocześnie do projektanta wysłano informacje z uwagą Rady dotyczącą:

- podnośnik pionowy o mniejszych wymiarach platformy niż w dokumentacji (1,5 m x 1,5 m) wymaga dodatkowego, wewnętrznego sterowania,
- należy zapewnić ciąg pieszy do platformy pionowej z nawierzchni bezfazowej.

Uchwała nr 4

z dnia 17 listopada 2021 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 5 członków Rady oddano 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wolne wnioski:

1. Poinformowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych o odpowiedzi Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym projektu do zadania Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Wydział Komunikacji Społecznej poinformował, iż wniosek Rady zostanie włączony do ewaluacji procesu konsultacyjnego i rozpatrzony na etapie prac nad przyszłoroczną edycją katowickiego Budżetu Obywatelskiego.
2. Poinformowanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych o odpowiedzi Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych oraz Wydziału Promocji

w sprawie niedostosowania punktów gastronomicznych podczas organizowania w mieście imprez plenerowych, jarmarków oraz koncertów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych poinformował, iż biuro zwróci szczególną uwagę i dopilnuje, aby w umowach podmioty, ubiegające się pozwolenia na organizację ww. imprez przedstawiały projekty wykazujące dostępność inwestycji w podesty do lad konsumpcyjnych, w podesty do kas niwelujące stopnie oraz w zadaszenie chroniące przez słońcem lub deszczem. Zaś Wydział Promocji poinformował, iż ww. Wydział nie jest stroną w zawieranych umowach, których przedmiotem jest zapewnianie dostępności punktów gastronomicznych podczas organizacji wydarzeń na terenie miasta. Wydział Promocji zasugerował kontakt z jednostkami zarządzającymi terenami miejskimi, które systematycznie reprezentują miasto, zarówno w umowach, jak i pisemnych decyzjach, bądź zgodach na zajęcie terenu pod wydarzenie połączone z ustawieniem punktów gastronomicznych. Są to m.in.: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, czy Zakład Targowisk Miejskich. Dodatkowo poinformował, iż organizatorem różnego rodzaju wydarzeń są również wydziały tutejszego Urzędu m.in.: Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Obsługi Inwestorów, czy też Wydział Transportu.

Głosy członków Rady w sprawie projektów zebrała w sposób elektroniczny Pani Klaudia Porada-Olszewska w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Kolejne obrady zaplanowano na **14 grudnia 2021 roku**.

Załączniki do protokołu:

1. Porządek obrad z dnia 17 listopada 2021 r.,
2. Ulotka projektu pn. „Śląskie komfortki - tu przewijamy!”,
3. Wizualizacja ścieżki dotykowej dotyczącej terenu przy ul. Francuskiej 80.,
4. Warianty oznakowań przejść dla pieszych.

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Barbara Gieł

.....

**Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu
17 listopada 2021 roku (obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)**

1. Omówienie kampanii pn. „Przewijamy Polskę” w aspekcie pilotażowego montażu przewijaka z udziałem Pani Jolanty Wolanin – Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej.
2. Omówienie projektu „Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych” realizowanego ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy przez Pana Grzegorza Wójkowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 13 października 2021 r.
4. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/732/21 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2021 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą z dnia 22 lipca 2021 r. nr XXXVII/815/2021.
1. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Nowe miejsca postojowe z remontem drogi wewnętrznej przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach” – I etap konsultacji.**
5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Przebudowa mająca na celu dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych oddziałów Żłobka Miejskiego i Przedszkola Miejskiego przy ulicy Ciesielskiej 1 w Katowicach w budynku położonym na działce nr 1968/10, obręb Dz. Szopienice, ul. Ciesielska 1, Katowice”.**
6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej 13a w Katowicach na działce nr 87 w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach wraz z likwidacją niskiej emisji, rozbiórką garaży, przebudową budynku nr 13a oraz pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego”.**
7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Termomodernizacja i przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z likwidacją niskiej emisji, z przeznaczeniem lokali mieszkalnych na parterze na działalność MOPS-u, wykonaniem instalacji c.o. i ciepłej wody, kompleksowym remontem klatek schodowych, remontem kapitalnym dachów i zagospodarowaniem podwórzy”, ul. 11 Listopada 6 i 8 w Katowicach – II etap konsultacji.**
8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i nadbudową o 1 kondygnację budynku mieszkalnego wielorodzinnego, mieszczącego się przy ul. Chopina 14 w Katowicach”.**
9. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara” - I etap konsultacji.**
10. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach”.**

Śląskie komfortki - tu przewijamy!



FUNDACJA
NIEODKŁADALNI

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat braku możliwości korzystania z toalet publicznych przez osoby niesprawne ruchowo, które z powodu nie kontrolowania potrzeb fizjologicznych zmuszone są do używania pieluch i pieluchomajtek.

Dokonanie zmiany pieluchy wymaga zawsze konieczności korzystania z leżanki, w którą powinna być wyposażona każda toaleta publiczna.

Niech problem, z którym borykają się osoby niekontrolujące potrzeb fizjologicznych i zmuszone korzystać z pieluch, **przestanie być TABU!**

+48 697 534 982
fundacja@nieodkladalni.pl
www.nieodkladalni.pl

Fundacja NieOdkładalni
ul. Zwycięstwa 1
44-100 GLIWICE



Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Komfortka to pomieszczenie higieniczno-sanitarne, służące osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom do czynności pielęgnacyjnych. Każdego dnia ok. 150 tys. dorosłych niesamodzielnych osób w Polsce, w asyście rodziców lub opiekunów, zmienia pieluchy i pieluchomajtki. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających warunkach. Na ratunek ich godności ruszyło pięć organizacji pozarządowych z Poznania, Krakowa, Gliwic, Lublina i Warszawy. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję „Przewijamy Polskę” i walczy o komfortki w całym kraju.


Komfortka powinna mieć następujące wymiary i wyposażenie:

- powierzchnię nie mniejszą niż 12 m² i o szerokości co najmniej 3 m;
- węzeł sanitarny z sedesem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością (dl. około 70 cm, wys. montażu mierzona do wierzchu deski 45-48 cm), z wolną przestrzenią o szer. min. 90 cm przynajmniej z jednej strony;
- umywalkę dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach; optymalnie: wysokość regulowana elektrycznie;
- leżankę o wymiarach min. 160 x 90 cm (optymalnie 200 x 90 cm), z wolną przestrzenią – od dłuższego boku o szerokości min. 150 cm i od krótszego boku min. 90 cm, z regulacją wysokości;
- podnośnik sufitowy lub jezdny;
- kosz na odpady;
- fakultatywnie bezprogową kabinę prysznicową lub prysznic.


Zalecamy, aby Komfortka:

- była umieszczona jak najbliżej wejścia do budynku, tak aby można było do niej dotrzeć szybko i bez przeszkód;
- była oznaczona na drzwiach; wskazana jest też informacja przy wejściu o tym, że takie pomieszczenie jest w budynku.





- LEGENDA**
- ISTNIEJĄCE CHODNIKI I OPASKI BETONOWE (BEZ ZMIAN)
 - ISTNIEJĄCA ZABUDOWA
 - SCHODY ZEWN. I PODESTY DO REMONTU (Lastywn. stronie omfaj)



WARIANTY OZNAKOWAŃ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

POLE UWAGI




PAS PROWADZĄCY




PAS OSTRZEGAWCZY



WARIANT 1 PREFEROWANY



WARIANT 2



ZAKOŃCZENIE ŚCIEŻKI DOTYKOWEJ

