

**Protokół obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
w Katowicach w dniu 16 marca 2022 r. – obrady on-line poprzez aplikację Microsoft Teams**

Obrady, w związku z zagrożeniem epidemicznym odbyły się w sposób zdalny.

Przebieg obrad: Projekty nadesłane przez architektów wysłano pocztą elektroniczną do członków Rady, celem zapoznania się z materiałem. W przypadku występowania pytań i wątpliwości członkowie Rady kontaktowali się bezpośrednio z projektantem. Karty oceny są na bieżąco podpisywane przez Panią Przewodniczącą Barbarę Grześ w dogodnym dla niej terminie.

W obradach on-line udział wzięło 4 członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, tj.:

Pani Barbara Grześ – Przewodnicząca Rady,

Pani Bożena Werner – Wiceprzewodnicząca Rady,

Pani Sylwia Siudak – Sekretarz Rady (*uczestniczyła tylko pkt 1, brak udziału w głosowaniu*),

Pan Jarosław Makowski – Radny Rady Miasta Katowice powołany na VIII kadencję samorządu 2018-2023.

Zaproszeni goście:

Pan Roman Buła – Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg,

Pan Konrad Wronowski – Z-ca Dyrektora MZUiM,

Pani Karolina Ljubković – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta,

Pani Anna Sośniak - Wydział Rozwoju Miasta,

Pan Marcin Milcarz – Kierownik Działu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS,

Pan Krzysztof Wostal - Fundacja Transgresja,

Pan Artur Maciaszczyk – Stowarzyszenie Bona Fides.

Harmonogram obrad przebiegał zgodnie z porządkiem obrad z dnia 16 marca 2022 r. (**załącznik nr 1** do protokołu).

1. Omówienie potrzeb środowisk osób z obniżoną sprawnością sensoryczną m.in. niewidomych, słabowidzących, głównie w zakresie szerszego zastosowania ścieżek dotykowych, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku bezpieczne poruszanie się w przestrzeni publicznej.

W ślad za pismem Rady (**załącznik nr 2**), które zostało przesłane do wskazanych odbiorców omówiona została tematyka dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Pan Krzysztof Wostal reprezentujący środowisko osób z niepełnosprawnościami przedstawił kwestie związane z występowaniem barier architektonicznych w Katowicach, wskazując na miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, do których zaliczył w szczególności katowicki Rynek, ul. Moniuszki, ul. Stawową i Plac Szewczyka (przejście dla pieszych przez torowisko tramwajowe). W przytoczonych miejscach przestrzeń jest nieprzyjazna dla osób całkowicie niewidomych. Brak jest wyraźnych oznaczeń niezbędnych do bezpiecznego poruszania się, nie ma ścieżek prowadzących wolnych od przeszkód, a powierzchnia chodnika jest trudna do pokonania również dla osób poruszających się na wózkach, rodziców z wózkami, osób poruszających się o kulach itp. Ponadto nadmienił, iż warto zająć się nie tylko nowo tworzonymi obiektami, gdzie normy nakłada istniejące prawo budowlane, dostępnościowe i antydyskryminacyjne, lecz także przestrzeniami już istniejącymi. Ważne to jest także w aspekcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 (z 17 kwietnia 2019 r.) w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, która będzie wkrótce wdrażana do polskiego systemu prawnego.

Następnie Pani Bożena Werner sprecyzowała pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia ścieżek dotykowych, jako systemowego rozwiązania pozwalającego połączyć np. Dworzec PKP z Międzynarodowym Dworcem Autobusowym na Sądowej.

W przypadku infrastruktury istniejącej o zajęcie stanowiska zostali poproszeni Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg oraz Z-ca Dyrektora MZUiM.

Pan Naczelnik WBiD zgodził się z przedmówcami, że przedstawione sugestie są zasadne oraz wymagają rozważenia, jak również sukcesywnego wdrażania usprawniających rozwiązań, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją. Ponadto istotną kwestią jest wskazanie przez Radę miejsc, które wymagają interwencji i dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz jaki rodzaj udogodnień powinien zostać wprowadzony.

Ponadto Z-ca Dyrektora MZUiM zobowiązał się, że w przypadku projektów nadzorowanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach do Rady będą wpływały projekty z naniesionymi ścieżkami dotykowymi.

Rozważając kwestie związane z przedkładanymi do opiniowania Rady projektami ustalono, iż na etapie przedstawiania wytycznych projektantowi, powinien otrzymać bardzo

jasny komunikat, iż w związku z wejściem w życie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062), stosowanie projektowania uniwersalnego stało się obligatoryjne. Projektowanie uniwersalne jest strategicznym podejściem do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

W zakresie planowanych przyszłych inwestycji zwrócono się z zapytaniem do Z-cy Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta, jak zapewnić dostępność osobom z niepełnosprawnościami w przypadku nowych inwestycji i przedsięwzięć. Odpowiadając Pani Karolina Ljubković wskazała na konieczność opracowania planu działania i wytycznych na rzecz poprawy dostępności dla projektowania przyszłych inwestycji.

Reasumując omawiany temat dużym problemem jest brak wiedzy projektantów w zakresie projektowania uniwersalnego, stąd pojawiające się problemy związane z pewnymi brakami w projektowaniu. Ustalono, iż Rada wystosuje pismo do wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta odpowiadających za realizowane inwestycje w sprawie stosowania przez projektantów uniwersalnego projektowania. Ponadto opracowana zostanie przez członków Rady lista miejsc szczególnie niebezpiecznych dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

2. Uzgodnienie i zatwierdzenie Zasad rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w roku 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Rada zatwierdziła Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach (**załącznik nr 3**).

Uchwała nr 1

z dnia 16 marca 2022 r.

dotycząca zatwierdzenia „Zasad rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w roku 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada zatwierdza Zasady rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w roku 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady, oddano 3 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.

Wobec powyższego Członkowie Rady przyjęli Zasady we wskazanym powyżej brzmieniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

3. Uzgodnienie i zatwierdzenie projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rada zatwierdziła treść ww. projektu Uchwały Rady Miasta Katowice.

Uchwała nr 2

z dnia 16 marca 2022 r.

dotycząca zatwierdzenia projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia zadań

realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala co następuje:

Rada zatwierdza projekt Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym brało udział 3 członków Rady, oddano 3 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących.

Wobec powyższego Członkowie Rady podjęli Uchwałę we wskazanym powyżej brzmieniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: ***„Ogrodzenie istniejącego wybiegu dla psów - Plac Budnioka”***.

Rada zatwierdziła ww. projekt.

Uchwała nr 3

z dnia 16 marca 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Ogrodzenie istniejącego wybiegu dla psów - Plac Budnioka”.

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :
Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Ogrodzenie istniejącego wybiegu dla psów - Plac Budnioka”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 3 członków Rady, oddano 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Modernizacja Parku w dolinie rzeki Ślepiotka w Katowicach”.**

Do projektanta wysłano opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotka w Katowicach stanowiącą **załącznik nr 4**. Projektant ustosunkował się do wszystkich uwag Rady. Na posiedzeniu Rada uzgodniła, że wystąpi do projektanta o doprecyzowanie, ile jest wejść do parku, które z nich będą dostępne i w jaki sposób. Niepokojąca była informacja, że główne wejście od ul. Jankego nie będzie dostępne.

Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na uwagi dot. dostępności wejść do parku.

6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Przebudowa alejki parkowej w Katowickim Parku Leśnym”.**

Do projektanta wysłano opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu „Przebudowy alejki parkowej w Katowickim Parku Leśnym” stanowiącą **załącznik nr 5**. Ponadto na posiedzeniu Rada uzgodniła, że wystąpi do projektanta z wnioskiem, że wszystkie ławki powinny mieć miejsce na wózek inwalidzki.

Projekt został skierowany do ponownego opiniowania, ze względu na uwagi dot. ławek.

7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Projekt budowy parku do ćwiczeń dla młodzieży - street workout przy ul. Zamkowej w Katowicach”** w ramach Budżetu Obywatelskiego L16/03/VIII

Rada zatwierdziła ww. projekt.

Jednocześnie do projektanta wysłano informację, iż w projekcie Rada sugeruje zastosować:

- kontrastowe obrzeże ciągów pieszych,
- 2 cm krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów pieszych np. łupana kostka brukowa, rabata.

Uchwała nr 4

z dnia 16 marca 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Projekt budowy parku do ćwiczeń dla młodzieży - street workout przy ul. Zamkowej w Katowicach” w ramach Budżetu Obywatelskiego L16/03/VIII

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Projekt budowy parku do ćwiczeń dla młodzieży - street workout przy ul. Zamkowej w Katowicach”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 3 członków Rady, oddano 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach”.**

Do projektanta wysłano opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu pn.: „Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach” stanowiącą **załącznik nr 6**. Projektant ustosunkował się do wszystkich uwag Rady.

Rada zatwierdziła ww. projekt.

Uchwała nr 5

z dnia 16 marca 2022 r.

dotycząca opinii dla projektu pn.: „Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach”

§ 1

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych uchwala, co następuje :

Rada wydaje pozytywną opinię dotyczącą projektu pn.: „Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach”.

§ 2

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym udział brało 3 członków Rady, oddano 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

9. Uzgodnienie konieczności opiniowania projektów, których zakres przedmiotu zamówienia nie rzutuje na parametry związane z tematyką osób niepełnosprawnych:

- remont (nie przebudowa) szatni pracowniczej w Parku Kościuszki (remont ogranicza się do wymiany armatury, płytek, instalacji wod-kan, malowania),
- remont warsztatu samochodowego (zakres - montaż wentylacji mechanicznej),
- remont szklarni oraz dachu kotłowni w filii Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach – Janowie.

Rada uzgodniła, iż nie ma potrzeby opiniowania ww. projektów. W głosowaniu wzięły udział 3 osoby, 3 głosy „za”.

10. Uwagi dot. toalety dla osób z niepełnosprawnościami z możliwością wykonywania zabiegów higienicznych w pozycji leżącej – komfortki zlokalizowanej w Galerii Katowickiej.

Rada zatwierdziła treść ww. pisma. W głosowaniu wzięły udział 3 osoby, 3 głosy „za”.

11. Wolne wnioski.

- Minęło 6 miesięcy od ostatniego spotkania z Radami Jednostek Pomocniczych. Zaproponowano zaprosić przedstawicieli na ponowne spotkanie. Członkowie Rady chcą się dowiedzieć, czy okresie 6 m-cy od ostatniego spotkania, przedstawiciele RJP spotkali się z problemami związanymi z niepełnosprawnością.

- Zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta ustalono, że Katowickie Wodociągi wymagają w projektach parkingów użycia płyt ażurowych, które są nawierzchnią bardzo trudną dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym proponuje się zaprosić przedstawiciela Katowickich Wodociągów w celu wyjaśnienia tej kwestii oraz przedstawiciela Wydziału Architektury i Budownictwa w celu przedstawienia alternatywnych rozwiązań.

- Rada uzgodniła także z Panem Maciaszczykiem działania mające na celu dalsze propagowanie działań Rady:

- ✓ ponowienie pisma do Kurii, na które Rada nie otrzymała odpowiedzi, z zapytaniem o umieszczenie piktogramów informujących o istnieniu windy,
- ✓ pismo do Kurii z pytaniem o dostępność kościołów oraz w ilu z nich są pętle indukcyjne,
- ✓ przygotowanie informacji prasowej o działaniach Rady.

12. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 lutego 2022 roku.

Rada zatwierdziła treść protokołu. W głosowaniu wzięły udział 3 osoby, 3 głosy „za”.

Głosy członków Rady w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 16 marca 2022 r. zebrała Bożena Werner Wiceprzewodnicząca Rady.

Kolejne obrady zaplanowano na **13 kwietnia 2022 roku**.

Załącznik do protokołu:

1. Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 16 marca 2022 roku.
2. Pismo dot. dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

3. Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w roku 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.
4. Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotka w Katowicach.
5. Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu „Przebudowy alejki parkowej w Katowickim Parku Leśnym”.
6. Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu pn.: „Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach”.


PRZEWODNICZĄCA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych



Barbara Grześ

Porządek obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 16 marca 2022 roku godz. 13.00 (obrad on-line poprzez aplikację Microsoft Teams)

1. Omówienie potrzeb środowisk osób z obniżoną sprawnością sensoryczną m.in. niewidomych, słabowidzących, głównie w zakresie szerszego zastosowania ścieżek dotykowych, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku bezpieczne poruszanie się w przestrzeni publicznej z udziałem zaproszonych gości: Pani Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, Pana Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg, Pana Dyrektora MZUiM oraz Pana Krzysztofa Wostal.
2. Przedstawienie propozycji zasad rozpatrywania wniosków ze środków PFRON w roku 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.
3. Omówienie projektu Uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Ogrodzenie istniejącego wybiegu dla psów - Plac Budnioka”**.
5. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Modernizacja Parku w dolinie rzeki Ślepiotka w Katowicach”**.
6. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Przebudowa alejki parkowej w Katowickim Parku Leśnym**.
7. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **Projekt budowy parku do ćwiczeń dla młodzieży - street workout przy ul. Zamkowej w Katowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego L16/03/VIII**
8. Konsultacja, opiniowanie i zatwierdzenie projektu pn.: **„Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach”**.
9. Uzgodnienie konieczności opiniowania projektów, których zakres przedmiotu zamówienia nie rzutuje na parametry związane z tematyką osób niepełnosprawnych:
 - remont (nie przebudowa) szatni pracowniczej w Parku Kościuszki (remont ogranicza się do wymiany armatury, płytek, instalacji wod-kan, malowania),
 - remont warsztatu samochodowego (zakres - montaż wentylacji mechanicznej),
 - remont szklarni oraz dachu kotłowni w filii Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach – Janowie.
10. Uwagi dot. toalety dla osób z niepełnosprawnościami z możliwością wykonywania zabiegów higienicznych w pozycji leżącej – komfortki zlokalizowanej w Galerii Katowickiej.
11. Wolne wnioski.
12. Zatwierdzenie protokołu z dnia 9 lutego 2022 roku

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Barbara Grześ


Katowice, 21.02.2022 r.

Powiatowa Społeczna Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Katowice
ul. Rynek 1, 40-003 Katowice

Szanowni Państwo
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg
Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych pragnie zaprosić na swoje posiedzenie - Naczelnika Wydziału Rozwoju, Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg oraz Dyrektora MZUiM. Rada odbędzie się w dniu 9 marca 2022 roku o godz. 13:00, a jej celem będzie omówienie potrzeb środowisk osób z obniżoną sprawnością sensoryczną m.in. niewidomych, słabowidzących. Chcielibyśmy z Państwem przedyskutować rozwiązania, które ułatwiłyby tym grupom funkcjonowanie w społeczeństwie. Rozważamy m.in. szersze zastosowanie ścieżek dotykowych, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością wzroku bezpieczne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Liczymy na Państwa wsparcie.

Z poważaniem



Barbara Grzes

Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych

**Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach**

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:

Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat ucząca się i niepracująca bez względu na stopień niepełnosprawności oraz osoby dorosłe niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.

Wysokość:

Przyznawanie dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata w wysokości określonej w przepisach prawa. Dzieci mogą uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym co rok. W przypadku wystarczającej ilości środków finansowych dofinansowanie będzie przyznane na każdy wniosek spełniający warunki formalne i merytoryczne do otrzymania świadczenia - zgodnie z kolejnością złożenia.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 12 § 6 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 nr 230, poz. 1694 ze zm.)

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:

Bez zmian

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania.

Wysokość:

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % sumy kwoty limitu określonego odrębnymi przepisami oraz 100 % udziału własnego.

Podstawa prawna:

§ 13 ust. 2. pkt. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:

Bez zmian

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania.

Wysokość dofinansowania:

Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

§ 13 ust. 2. pkt.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:

Rok 2021	Rok 2022
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości <u>pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia</u> (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2020 roku tj. 27 289,90 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.	Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości <u>pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia</u> (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych**Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:**

W przypadku, gdy ten sam wnioskodawca złożył więcej wniosków na dofinansowanie w 2022 roku wówczas może uzyskać dofinansowanie na jeden wybrany przez wnioskodawcę wniosek.

Wysokość dofinansowania:

Ograniczenie do 30 % kosztów przedsięwzięcia. Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

§ 13 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:

Bez zmian

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się**Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:**

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością składania.

Wysokość dofinansowania:

Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania jest jednocześnie uzależniona od ustalonych średnich cen rynkowych na rok bieżący.

Podstawa prawna:

§ 13 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:

Rok 2021	Rok 2022
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości <u>pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia</u> (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2020 roku tj. 27 289,90 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych. Maksymalna wysokość dofinansowania jest jednocześnie uzależniona od ustalonych średnich cen rynkowych na rok bieżący.	Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości <u>pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia</u> (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych. Maksymalna wysokość dofinansowania jest jednocześnie uzależniona od ustalonych średnich cen rynkowych na rok bieżący.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych**Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:**

- osoby leżące zgodnie z kolejnością złożenia,
- następnie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim zgodnie z kolejnością złożenia,
- następnie osoby niewidome zgodnie z kolejnością złożenia,
- następnie pozostałe osoby zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania:

Urządzenia dźwigowe oraz transportowe do 90 % kosztów zakupu/inwestycji nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 89 926,35 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).

Pozostałe dofinansowania w wysokości do 80 % kosztów jednak nie więcej niż 14 000 zł.

Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

§ 13 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego

Rok 2021	Rok 2022
Urządzenia dźwigowe oraz transportowe do 90 % kosztów zakupu/inwestycji nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2020 roku tj. 81 869,70 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Pozostałe dofinansowania w wysokości do 70 % kosztów jednak nie więcej niż 10 000 zł. Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.	Urządzenia dźwigowe oraz transportowe do 90 % kosztów zakupu/inwestycji nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2020 roku tj. 89 926,35 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie). Pozostałe dofinansowania w wysokości do 80 % kosztów jednak nie więcej niż 14 000 zł. Kwota dofinansowania jest zaokrąglana do pełnych złotych na zasadach ogólnych.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania:

- Wszystkie osoby zgodnie z kolejnością złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania:

Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2021 roku tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).

Podstawa prawna:

§ 13 ust.4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015, poz. 926).

Różnica w stosunku do roku ubiegłego:

Rok 2021	Rok 2022
Do 70 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości <u>pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia</u> (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2020 roku tj. 27 289,90 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).	Do 80 % kosztów nie więcej jednak niż do wysokości <u>pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia</u> (zgodnie z obowiązującym przeciętnym wynagrodzeniem za czwarty kwartał 2020 roku tj. 29 975,45 zł - co kwartał przeciętne wynagrodzenie ulega zmianie).

Akceptuję/nie akceptuję*

*odpowiednio skreślić

.....
Wiceprezydent Miasta Katowice

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych


Barbara Grześ

Katowice, 22 lutego 2022 r.

Powiatowa Społeczna Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych
Urząd Miasta Katowice
ul. Rynek 1, 40-003 Katowice

Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
dot. modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotka w Katowicach

- Wszystkie wejścia na teren parku muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
- W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, należy ułożyć fakturę ostrzegawczą o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej niż 60 cm (na całej szerokości schodów).
- Polski Związek Niewidomych zaleca, aby krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów oznakować pasem kontrastowym (najlepiej jednolitego koloru żółtego) szerokości 0,08–0,10 m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia. Wyjątkowo w przypadku biegu o trzech stopniach oznakować należy wszystkie trzy krawędzie. W sytuacji, gdzie schody zostały podzielone na kilka biegów, a spoczniki między nimi są krótsze niż 3 m, nie stosuje się oznaczeń dotykowych na nich.
- Ścieżki, alejki parkowe, chodniki wykonać z nawierzchni trwale zapewniającej dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
[Uwagi Rady: nawierzchnie mineralne powinny być często uzupełniane i odnawiane, ponieważ są wypłukiwane przez deszcz, niszczone przez korzenie drzew i przestają być nawierzchnią dostępną].
- Zastosowanie na ciągach pieszych kostki, płyty i nawierzchni bezfazowej lub z mikrofazą.
- Zaleca się zachowanie minimalnej szerokości 2,0 m, co pozwala np. na swobodne minięcie się dwóch osób, poruszających się z pomocami lub na wózkach inwalidzkich. Lokalne zwężenie pasa nie powinno wynosić mniej niż 1,25 m. Należy stosować 2 cm krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów pieszych np. łupana kostka brukowa, rabata.
- Należy stosować kontrastowe obrzeże ciągów pieszych.
- Dla zwiększenia komfortu, w przestrzeni publicznej, stosować ławki z oparciami i podłokietnikami (szerokość siedzenia 50 cm, wysokość siedzenia 42-45 cm, podłokietnik 15-20 cm od poziomu siedziska, kąt oparcia tylniego 100 stopni).
- Ławki powinny być wyposażone w podłokietniki po obu stronach ławki oraz po jednym podłokietniku co 3 miejsca siedzące.
- Ławki należy umieścić na nawierzchni dostępnej.
- Miejsca siedzące powinny znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, ale nie bezpośrednio na nich.

- Wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzał osobom, poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm).
- Sugeruje się zastosowanie przysiadków (siedzisko do odpoczynku dla osób stojących).
[Uwaga Rady: z uwagi na seniorów i osoby z niepełnosprawnościami, sugerujemy na terenie parku umieścić ławki z oparciami oraz przysiadaki].
- Wszelkiego rodzaju budowle rekreacyjne typu altany, ogniska, stoły piknikowe, miejsca do grillowania, punkty widokowe, pergole itp. wykonać bezprogowo lub z maksymalnie 2 cm krawężnikiem. W przypadku, gdy wejść do obiektu jest więcej, każde z nich powinno być dostępne. Należy zapewnić dostępną nawierzchnię w samym miejscu jak i na dojeździe. W przypadku miejsc siedzących przewidzieć w nich również miejsce na wózek inwalidzki (miejsce o wymiarach głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm) oraz przestrzeń manewrową 150x150 cm.
- Zapewnić na placach zabaw 1/3 urządzeń integracyjnych, przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami.
[Uwagi Rady: integracja zaczyna się od najmłodszych lat, czyli na placach zabaw. Prosimy, jako Rada o zwrócenie uwagi na różnorodność użytych urządzeń integracyjnych oraz uwzględnić różne niepełnosprawności].
- Urządzenia integracyjne na placach zabaw umieścić na nawierzchni dostępnej.
[Uwagi Rady: piasek, żwir nie jest nawierzchnią dostępną, natomiast zrębki są nawierzchnią trudnodostępną, zwłaszcza dla dzieci na wózkach, czy poruszających się o kulach].
- Sugeruje się przy projektowaniu tablic informacyjnych uwzględnić osoby na wózkach i z niepełnosprawnościami wzroku, poprzez kąt i wysokość plansz informacyjnych oraz oznakowania ich w alfabecie Braila.
- Zapewnić w ogrodzie społecznym dostępność nawierzchni alejek, ich szerokość oraz wysokość donic.

Poniższe zagadnienia nie zostały szczegółowo ujęte w wytycznych, ponieważ precyzyjnie regulują je przepisy budowlane: schody, stopnie, spoczniki, balustrady i poręcze.

Liczymy, że wytyczne projektowania uniwersalnego zostaną uwzględnione i park będzie w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Bożena Werner
Komisja ds. Barrier Architektonicznych

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Barbara Grześ
Barbara Grześ

Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu remontu alejki w KPL Katowice

- Ścieżki, alejki parkowe, chodniki wykonać z nawierzchni trwale zapewniającej dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.
[Uwagi Rady: nawierzchnie mineralne powinny być często uzupełniane i odnawiane, ponieważ są wypłukiwane przez deszcz i przestają być nawierzchnią dostępną].
- Wysokość krawężnika w miejscu obniżenia nie może być większa niż 2 cm (zalecany 1 cm lub mniej).
- Należy stosować kontrastowe obrzeże ciągów pieszych.
- Należy stosować 2 cm krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów pieszych np. łupana kostka brukowa, rabata.
- Dla zwiększenia komfortu, w przestrzeni publicznej, stosować ławki z oparciami i podłokietnikami (szerokość siedzenia 50 cm, wysokość siedzenia 42-45 cm, podłokietnik 15-20 cm od poziomu siedziska, kąt oparcia tylniego 100 stopni).
- Ławki powinny być wyposażone w podłokietniki po obu stronach ławki oraz po jednym podłokietniku co 3 miejsca siedzące.
- Miejsca siedzące powinny znajdować się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, ale nie bezpośrednio na nich.
- Wolne miejsce obok ławki na wózek inwalidzki, usytuowane tak, żeby nie przeszkadzał osobom, poruszającym się ciągiem pieszym (miejsce o wymiarach głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm).
- Sugeruje się zastosowanie przysiadków (siedzisko do odpoczynku dla osób stojących np. seniorów).
- Wszelkiego rodzaju budowle rekreacyjne typu stoły piknikowe, widownie, punkty widokowe itp. wykonać bezprogowo lub z maksymalnie 2 cm krawężnikiem. W przypadku, gdy wejść do obiektu jest więcej, każde z nich powinno być dostępne. Należy zapewnić dostępną nawierzchnię w samym miejscu jak i na dojeździe. W przypadku miejsc siedzących przewidzieć w nich również miejsce na wózek inwalidzki (miejsce o wymiarach głębokość min. 140 cm (zalecane 180 cm) i szerokości 90 cm) oraz przestrzeń manewrową 150x150 cm.
- Przewidzieć na widowni miejsca dla osób z niepełnosprawnościami – optymalnie na dole i gorze widowni.
- Polski Związek Niewidomych zaleca, aby krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów oznakować pasem kontrastowym (najlepiej jednolitego koloru żółtego) szerokości 0,08–0,10 m na powierzchni poziomej i pionowej stopnia. Wyjątkowo w przypadku biegu o trzech stopniach oznakować należy wszystkie trzy krawędzie.
- W odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w dół oraz przed krawędzią pierwszego stopnia schodów w górę, należy ułożyć fakturę ostrzegawczą o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej niż 60 cm (na całej szerokości schodów). W sytuacji, gdzie schody zostały podzielone na kilka biegów, a spoczniki między nimi są krótsze niż 3 m, nie stosuje się oznaczeń dotykowych na nich.
- Miejsca parkingowe 360 - 500 cm (zalecane 600 cm) / wzdłuż jezdni 360-600 cm (zalecane 700 cm) (w przypadku busa 900 cm).


- Miejsca parkingowe należy wykonać z nawierzchni utwardzonej, oznakowane kopertą w całości w kolorze niebieskim.
- Zastosować obniżenia krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się na chodnik.
- Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być zacienione drzewami istniejącymi bądź odpowiednio dobranymi nasadzeniami.

Bożena Werner

Komisja ds. Barrier Architektonicznych

PRZEWODNICZĄCA

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych


Barbara Grzes

Opinia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych dot. projektu Remont drogi wewnętrznej z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie budynków przy ul. Świdnickiej 15-25/Zielonogórskiej 16a-16c/Słupskiej 15 w Katowicach.

- Zastosować na ciągach pieszych nawierzchnie bezfazowe lub z mikrofazą.
 - Zaleca się zachowanie minimalnej szerokości ciągów pieszych 2,0 m, co pozwala np. na swobodne minięcie się dwóch osób, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Lokalne zwężenie pasa nie powinno wynosić mniej niż 1,25 m.
 - Należy zastosować pasy ostrzegawcze w miejscach potencjalnego przejścia pieszych z niepełnosprawnością wzroku na drugą stronę drogi.
 - Nie oznakowywać pasem ostrzegawczym łuków chodnika.
 - Łuki chodnika zabezpieczyć barierkami.
 - Należy stosować 2 cm krawężniki wzdłuż ciągów pieszych lub faktury obrzeży ciągów pieszych np. łupana kostka brukowa, rabata, jako punkt odniesienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 - Należy stosować kontrastowe obrzeże ciągów pieszych, jako punkt odniesienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 - Zaleca się zastosowanie geokrat o wymiarze/średnicy „oczka” $d \leq 2$ cm.
 - Zaleca się wymienić płyty ażurowe na nawierzchnie bezfazową.
- [Uwaga Rady: nawierzchnia z płyt ażurowych jest nawierzchnią zdecydowanie niedostępną, której należy unikać. Ponieważ nie wszystkie osoby z problemami w poruszaniu się mają uprawnienia do korzystania z miejsc dla osób z niepełnosprawnościami np. seniorzy, dzieci, osoby z czasowymi kontuzjami, dlatego warto wziąć to pod uwagę przy projektowaniu miejsc postojowych.]**
- Miejsca parkingowe 360 - 500 cm (zalecane 600 cm) / wzdłuż jezdni 360-600 cm (zalecane 700 cm).
 - Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnych w liczbie nie mniejszej niż:
 - jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40 – 2 stanowiska.
 - Miejsca parkingowe należy wykonać z nawierzchni utwardzonej, oznakowane kopertą w całości w kolorze niebieskim.
 - Zastosować obniżenia krawężników przy miejscach parkingowych, umożliwiające dostanie się na chodnik.
 - Zalecane jest, aby dostępne miejsca postojowe były ostatnimi w rzędzie miejsc postojowych (dostęp do tylnych drzwi busów i minivanów). W przypadku parkowania skośnego funkcję tę może pełnić trójkąt nawierzchni przy skrajnym miejscu postojowym. W przypadku parkowania prostopadłego należy przewidzieć dojście szerokości minimum 1,5 m.
 - W przypadku zastosowania na terenie (wokół budynku) kostki brukowej np. na ciągach pieszych, podjazdach i parkingach, użyć kostki bezfazowej lub kostki kamiennej ciętej.
 - Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami powinny być zacienione drzewami istniejącymi bądź odpowiednio dobranymi nasadzeniami.

Bożena Werner
Komisja ds. Barrier Architektonicznych

PRZEWODNICZĄCA
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Barbara Grześ
Barbara Grześ