

KŚ-III.6223.2.2013.MC  
KŚ-III.KW-00249/14

## DECYZJA NR 8 / Ś / 2014

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i art. 155 *kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 267)*, art. 180 ust. 1, art. 181 ust. 1 pkt 1, art 183 ust. 1, art 184 ust. 1, art. 185 ust. 1, odpowiednio art. 188, art. 192, odpowiednio art 202, i art 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz 1232 ze zmianami)* po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Glimosa Prezesa Zarządu Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 19, 40-387 Katowice w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego określonego decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 13/Ś/05 z dnia 4 marca 2005r. (znak: KŚ.II.EL-7619-1/04/05) zmienionego decyzjami Prezydenta Miasta Katowice: nr 73/Ś/06 z dnia 30 marca 2006r. (znak: KŚ.II.MC-7619-4/06), nr 11/Ś/09 z dnia 22 stycznia 2009r. (znak: KŚ.II.MC-7619-5-4/08) oraz nr 106/O/11 z dnia 13 lipca 2011r. (znak: KŚ.IV.6223.4.2011.MC)

### ORZEKAM

Zmieniam pozwolenie zintegrowane udzielone Spółce „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o., określone decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 13/Ś/05 z dnia 4 marca 2005r. (znak: KŚ.II.EL-7619-1/04/05) zmienione decyzjami Prezydenta Miasta Katowice: nr 73/Ś/06 z dnia 30 marca 2006r. (znak: KŚ.II.MC-7619-4/06), nr 11/Ś/09 z dnia 22 stycznia 2009r. (znak: KŚ.II.MC-7619-5-4/08) oraz nr 106/O/11 z dnia 13 lipca 2011r. (znak: KŚ.IV.6223.4.2011.MC) w następujący sposób:

#### **1. Punkt III.B. w/w decyzji przyjmuje brzmienie:**

„III.B. Parametry emitorów

Emitor **E1** o wysokości  $h = 85$  m i średnicy wylotu  $d = 3,74$  m do którego odprowadzane są spaliny z dwóch kotłów OR-32 nr K1 i K2

Emitor **E2** o wysokości  $h = 70$  m i średnicy wylotu  $d = 3,36$  m do którego odprowadzane są spaliny z kotła parowego OR – 32 nr K4.”

## 2. Punkt III.C.1. w/w decyzji przyjmuje brzmienie:

„III.C.1. Dopuszczalne wielkości emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o.:

1	Emitor	E1		E2	
2	Wysokość [m]	85		70	
3	Średnica [m]	3,74		3,36	
4	Zanieczyszczenie	Kocioł OR-32 Nr 1	Kocioł OR-32 Nr 2	Kocioł OR-32 Nr 4	
5	Moc cieplna [MWt]	33	33	33	
6	Sprawność cieplna kotła [%]	77	77	77	
7	Urządzenie odpylające	Odpylacz multicyklonowy GZ11/12	Odpylacz multicyklonowy GZ11/12	Odpylacz multicyklonowy GZ11/12	
8	Skuteczność odpylania [%]	92	92	92	
9	Pył zawieszony ogółem	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	400		400
		[Mg/rok]	41,7	41,7	41,7
			83,4		
10	Dwutlenek azotu NO <sub>2</sub>	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	400		400
		[Mg/rok]	41,7	41,7	41,7
			83,4		
11	Dwutlenek siarki SO <sub>2</sub>	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	1500		1500
		[Mg/rok]	158,0	158,0	158,0
			316,0		
			474,0		

## 3. Pozostałe punkty w/w decyzji pozostają bez zmian.

### UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12.12.2013r. Pan Michał Glimos Prezes Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 19, 40-387 Katowice, wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego określonego decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 13/Ś/05 z dnia 04.03.2005r. (znak: ZKŚ.I.EL-7619-1/04/05) zmienionego decyzjami Prezydenta Miasta Katowice: nr 73/Ś/06 z dnia 30.03.2006r. (znak: KŚ.II.MC-7619-4/06), nr 11/Ś/09 z dnia 22.01.2009r. (znak: KŚ.II.MC-7619-5-4/08) oraz nr 106/O/11 z dnia 13.07.2011r. (znak: KŚ.IV.6223.4.2011.MC) dla instalacji zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 19 w Katowicach. Przedmiotowy wniosek jest podyktowany zmianą sposobu odprowadzania zanieczyszczeń z instalacji do powietrza z kotła OR-32 nr K4 tj. odprowadzania spalin do dotychczas wyłączanego z eksploatacji emitora E-2.

Powyższa decyzja jest wydawana przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności (w przypadku Katowic - miasta na prawach powiatu - przez Prezydenta Miasta Katowice).

Zawiadomieniem z dnia 08.01.2014r. (znak KŚ-III.6223.2.2013.MC) w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Wielkość dopuszczalnej emisji i warunki jej wprowadzania do powietrza ustalono w oparciu o przedłożoną z zakresu ochrony powietrza dokumentację „Ocena możliwości odprowadzania zanieczyszczeń z kotła OR-32 nr K4 istniejącym kominem E2 w Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o.”, wykonaną przez Przedsiębiorstwo Ocen i Inżynierii Środowiska SOZOPROJEKT Sp. z o.o. – grudzień 2013r.

Dnia 30.01.2014r. - zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zostało zakończone postępowanie dowodowe i umożliwiono stronie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.

Zgodnie z art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

*Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za zmianę pozwolenia na kwotę: 1005,50 zł (tysiącpięć zł 50/100) zgodnie z oświadczeniem woli o przynależności do średnich przedsiębiorstw potwierdzenie przelewu z dnia 16.12.2013r. umieszczono w aktach sprawy,*

Z up. Prezydenta Miasta Katowice  
[ --- ]  
Barbara Lampart  
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska

### Otrzymuje:

- „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o.  
ul. 11 Listopada 19, 40-387 Katowice

### Do wiadomości

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

-kopia 2 x a/a

