

KŚ-III.6223.2.2015.MC
KŚ-III.KW-01509/15

DECYZJA NR 82 / Ś / 15

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 i art. 155 *kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami)* oraz art. 146b ust. 1 i ust. 2, art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 184 ust. 1, art. 185 ust. 1, odpowiednio art. 188, art. 192, odpowiednio art. 202 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami)* oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. *w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014r., poz. 1546 z późn. zmianami)*, po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Glimosa Prezesa Zarządu Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 19, 40-387 Katowice w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, w zakresie tzw. „derogacji ciepłowniczej”, określonego decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 13/Ś/05 z dnia 04.03.2005r. (znak: KŚ.II.EL-7619-1/04/05) i zmienionego decyzjami Prezydenta Miasta Katowice: nr 73/Ś/06 z dnia 30.03.2006r. (znak: KŚ.II.MC-7619-4/06), nr 11/Ś/09 z dnia 22.01.2009r. (znak: KŚ.II.MC-7619-5-4/08), nr 106/O/11 z dnia 13.07.2011r. (znak: KŚ.IV.6223.4.2011.MC), 8/Ś/2014 z dnia 11.02.2014r. (znak: KŚ.III.6223.2.2013.MC), nr 71/Ś/2014 z dnia 03.12.2014r. (znak: KŚ.III.6223.3.2014.MC) oraz nr 36/Ś/2015 z dnia 29.05.2015r. (znak: KŚ.III.6223.2.2015.MC)

ORZEKAM

1. W związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 146b ust. 1 cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska tzw. „derogacji ciepłowniczej” tj.: pierwsze pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 27 listopada 2002 r., całkowita nominalna moc cieplna, ustalona z uwzględnieniem pierwszej i drugiej zasady łączenia, jest nie mniejsza niż 50 MW i nie większa niż 200 MW oraz co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w tym źródle, stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody **zmieniam pozwolenie zintegrowane udzielone Spółce „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o. jw., określone decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 13/Ś/05 z dnia 4 marca 2005r. (znak: KŚ.II.EL-7619-1/04/05) zmienione decyzjami jw., **w następujący sposób:****

„Punkt III.C.1. w/w decyzji przyjmuje brzmienie:

„III.C.1. Dopuszczalne wielkości emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza z instalacji Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o.:

1	Emitor		E1					
2	Wysokość [m]		85					
3	Średnica [m]		3,74					
4	Zanieczyszczenie / Parametry kotłów		Kocioł OR-32 Nr 1	Kocioł OR-32 Nr 2	Kocioł OR-32 Nr 4			
5	Moc cieplna [MWt]		25,5	25,5	25,5			
6	Sprawność cieplna kotła [%]		77	77	77			
7	Urządzenie odpylające		Indywidualne odpylacze multycykłone GZ11/12					
8	Skuteczność odpylania [%]		92					
9	Pył zawieszony ogółem	do 31.12.2015r	[mg/Nm ³] ^{*2}			400		
		01.01.2016r. - 31.12.2022r. ^{*1}				400		
		[Mg/rok]		41,7	41,7	41,7	125,1	
10	Dwutlenek azotu NO ₂	do 31.12.2015r	[mg/Nm ³] ^{*2}			400		
		01.01.2016r. - 31.12.2022r. ^{*1}				400		
		[Mg/rok]		41,7	41,7	41,7	125,1	
11	Dwutlenek siarki SO ₂	do 31.12.2015r	[mg/Nm ³] ^{*2}			1500		
		01.01.2016r. - 31.12.2022r. ^{*1}				1500		
		[Mg/rok]		158,0	158,0	158,0	474	

^{*1} - emisja zanieczyszczeń po zastosowaniu tzw. derogacji ciepłowniczej,

^{*2} - w odniesieniu do suchych gazów odlotowych w warunkach normalnych (p=101,3 kPa, T=273K) przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych”

2. Drugi „akapit” (na stronie 1) w punkcie I.1. w/w decyzji przyjmuje brzmienie:

„W skład instalacji elektrociepłowniczej wchodzi:

- kotłownia wyposażona w trzy kotły parowe OR-32 wraz z turbogeneratorem 1 MW_e oraz układami nawęglania, odpylania, odżużlania i stacją pomp,
- stacja uzdatniania wody,
- lokalne wymiennikownie ciepła – czternaście obiektów,
- magistrale wodne i parowe,
- sieci ciepłownicze.”

3. Drugi „akapit” (na stronie 2) w punkcie I.1. w/w decyzji przyjmuje brzmienie:

„Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” uruchomiła w 1962 r. Elektrociepłownię jako klasyczne, przemysłowe źródło ciepła przeznaczone głównie dla celów technologicznych.

W pierwszym etapie budowy uruchomiono:

- w 1962 r. kocioł OR-32 Nr 1,
- w 1963 r. kocioł OR-32 Nr 2,

- w 1964 r. kotły OR-32 Nr 3 i 4.

W 1977 r. uruchomiono kocioł OR-32 Nr 5, a w 1980 r. kocioł WR-25 Nr 6. Łącznie z ww. kotłami zabudowano urządzenia odpylające: cyklony Van Tongerena dla kotłów o numerach od 1 do 4 oraz baterie cyklonów OBW-12/530 dla kotłów Nr 5 i 6.

W rezultacie ww. rozbudowy zainstalowana moc cieplna ciepłowni wzrosła do 157 MW.

W 1962 r. wybudowano komin Nr 1 o wysokości 85 m, do którego odprowadzane są gazy odlotowe z kotłów o numerach od 1 do 4, po odpyleniu w ww. urządzeniach odpylających, a w 1977 r. wybudowano drugi komin Nr 2 o wysokości 70 m, do którego odprowadzane były gazy odlotowe z kotłów Nr 5 i 6.

W 1964 r. uruchomiono w ciepłowni turbozespół upustowo – przeciwpiężny typu LANG o mocy generatora 8,5 MWe, a 2001 r. drugi turbozespół przeciwpiężny o mocy 3 MWe.

W czerwcu 2003 r. podjęto decyzję o likwidacji dwóch kotłów parowych OR-32 Nr 3 i 5, kotła wodnego WR-25 Nr 6 oraz turbozespołu o mocy 8,5 MWe.

W chwili obecnej potencjał produkcyjny Elektrociepłowni stanowią trzy kotły parowe OR-32 Nr 1, 2, 4 oraz **turbozespół 1MW_e**. Moc cieplna użytkowa wynosi 76,5 MW. Moc cieplna wprowadzona w paliwie wynosi 99MW_t.”

4. Pozostałe punkty w/w decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 03.06.2015r. (znak: L.dz. 222/2015) Pan Michał Glimos Prezes Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 19, 40-387 Katowice, wystąpił w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego określonego decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 13/Ś/05 z dnia 04.03.2005r. (znak: ZKŚ.I.EL-7619-1/04/05) zmienionego późniejszymi decyzjami Prezydenta Miasta Katowice - dla instalacji zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada 19 w Katowicach. Przedmiotowy wniosek jest podyktowany spełnieniem warunków określonych w art. 146b ust. 1 Prawo ochrony środowiska tj. warunków „derogacji ciepłowniczej”.

Powyzsza decyzja jest wydawana przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności (w przypadku Katowic - miasta na prawach powiatu - przez Prezydenta Miasta Katowice).

Zawiadomieniem z dnia 10.06.2015r. (znak KŚ-III.6223.2.2015.MC) w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Dnia 02.07.2015 r. zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania niniejszej decyzji i umożliwiono stronie - przed wydaniem decyzji - wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

W trakcie zakańczania postępowania dowodowego jw., na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska pojawiły się wytyczne dotyczące stosowania przepisu art. 146b ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz 1232 ze zmianami)*.

W związku z powyższym pismem z dnia 22.07.2015r. (znak KŚ-III.6223.2.2015.MC) wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku oraz przesłano złożony wniosek Spółki „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o. do Ministerstwa Środowiska. Pismem z dnia 07.09.2015r. (znak: L.dz. EC/386/2015) Spółka „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o. uzupełniła złożony wniosek.

Dnia 22.10.2015r. zgodnie z art. 10 § 1 *kodeksu postępowania administracyjnego* ostatecznie zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania niniejszej decyzji i umożliwiono stronie - przed wydaniem decyzji - wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Spółka „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o. skorzystała z przysługującego jej uprawnienia i pismem z dnia 05.11.2015r. (znak: L.dz. EC/446/2015) zawnioskowała o zmianę pozwolenia zintegrowanego w związku z planowaną w grudniu 2015r., likwidacją turbogeneratora 3MW_e i zabudową nowego turbogeneratora 1MW_e.

Zgodnie z art. 155 *kodeksu postępowania administracyjnego* decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchynieniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz 1235 z późn. zm) niniejsza decyzja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice (bip.um.katowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń – Dział ogłoszeń urzędu – Ochrona środowiska).

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za zmianę pozwolenia na kwotę: 1005,50 zł (tysiąc pięć zł 50/100) zgodnie z oświadczeniem woli o przynależności do średnich przedsiębiorstw potwierdzenie przelewu z dnia 18.06.2015r. umieszczono w aktach sprawy,



z up. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Barbara Lampart

NACZELNIK WYDZIAŁU Kształtowania Środowiska

Otrzymuje:

- „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 19, 40-387 Katowice
- Do wiadomości**
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
- Ministerstwo Środowiska w formie elektronicznej

- kopia 2 x a/a