

KŚ.II.MC-7619-5-.../08

b. 17017

## DECYZJA NR 11/Ś/09

Na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku „Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o.”, 40-387 Katowice ul. 11-go Listopada 19

## ORZEKAM

Zmieniam pozwolenie zintegrowane firmie „Elektrociepłownia Szopienice” Sp. z o.o., określone decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 13/Ś/05 z dnia 4 marca 2005r. (znak: KŚ.II.EL-7619-1/04/05), zmienione decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 73/Ś/06 z dnia 30 marca 2006r. (znak: KŚ.II.MC-7619-4/06) w następujący sposób:

**1. W punkcie I.1. – str. 1 – wykreślić zdanie:**

„Największym odbiorcą ciepła oraz całości energii elektrycznej jest Huta Metali Niezależnych „Szopienice” S.A.”

**2. W punkcie III.1.A.1 – str. 8 – po zmianach tabela Parametry techniczne odpylaczy i wentylatorów wyciągowych otrzymuje postać:**

Lp.	Oznaczenie kotła	OR-32 Nr K1	OR-32 Nr K2	OR-32 Nr K4
1.	Rodzaj odpylacza	cyklon	cyklon	cyklon
2.	Typ odpylacza	Odpylacz multicyklonowy GZ11/12	Odpylacz multicyklonowy GZ11/12	Odpylacz multicyklonowy GZ11/12
3.	Skuteczności odpylania [%]	92	92	92
4.	Typ wentylatora	SSZ-1M-10	SSZ-1M-10	SSZ-1M-10
5.	Wydajność wentylatora [m <sup>3</sup> /h]	90 000	90 000	90 000
6.	Moc silnika, [kW]	75	75	75
7.	Obroty, [min <sup>-1</sup> ]	980	980	980
8.	Napięcie, [V]	500	500	500

3. W tabeli w punkcie III.C.1 – str. 9 – po zmianach tabela otrzymuje postać:

Lp.	Zanieczyszczenie	Kocioł OR-32 Nr 1	Kocioł OR-32 Nr 2	Kocioł OR-32 Nr 4		
1.	Moc cieplna [MWt]	26	26	26		
2.	Czas pracy w roku [h/rok]	13 164				
3.	Sprawność cieplna kotła [%]	77	77	77		
4.	Urządzenie odpylające	Odpylacz milticyklonowy GZ11/12	Odpylacz milticyklonowy GZ11/12	Odpylacz milticyklonowy GZ11/12		
5.	Skuteczność odpylania [%]	92	92	92		
6.	Pył zawieszony ogółem	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	1000 do 31.12.2006 r. 400 od 01.01.2007 r.			
		[Mg/rok]	do 31.12.2006 r.	57,1	57,1	57,1
			od 01.01.2007 r.	41,7	41,7	41,7
7.	Dwutlenek azotu NO <sub>2</sub> CAS 7446-09-5	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	400			
		[Mg/rok]	41,7	41,7	41,7	
8.	Dwutlenek siarki SO <sub>2</sub> CAS 7446-09-5	[mg/Nm <sup>3</sup> ]	2000 do 31.12.2007 r. 1500 od 01.01.2008 r.			
		[Mg/rok]	do 31.12.2007 r.	189,3	189,3	189,3
			od 01.01.2008 r.	158,0	158,0	158,0

4. Pozostałe punkty w/w decyzji pozostają bez zmian.

### UZASADNIENIE

Pan Leszek Szkutnik Prezes Zarządu Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o., w związku z modernizacją systemu odpylania oraz ogłoszeniem upadłości Huty Metali Nieżelaznych SA wystąpił z wnioskiem (znak: L.dz./868/2008) o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o.

Powyższe pozwolenie jest wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności (w przypadku Katowic - miasta na prawach powiatu - przez Prezydenta Miasta Katowice).

Zgodnie z art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Przesłanki te zostały spełnione i w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

*Pobrano opłatę skarbową na kwotę: 253 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy zł) za decyzję, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.*



z up. Prezydenta Miasta Katowice

Zofia Winc  
naczelnik Wydziału Rozwiązywania Sporów

*Obrzyłem dnia 24.02.2009r.  
Sławomir Lerek*

Otrzymuje:

1. Elektrociepłownia Szopienice Sp. z o.o.  
ul. 11-go Listopada 19 40-387 Katowice

Do wiadomości

1. WIOŚ  
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice

- kopia 2 x a/a

Sprowadził: Maciej Czech tel. 722 dnia 2009-01-21

R:\umk.um.katowice.pl\root\konto\czech\Moje dokumenty\Maciek 2008\decyzje\7619-5 pozwolenie zintegrowane EC Szopienice\7619-5 zmizna pozwolenia zintegrowanego EC Szopienice.doc

Roman Klipka

