

KŚ.II-MC-7619-4/06
/za dowodem doręczenia/

DECYZJA NR 13/Ś/06

Na podstawie art. 155 *Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zmianami)*, art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. *Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami/* po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Szkutnika Prezesa Zarządu działającego w imieniu Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o., 40-387 Katowice ul. 11 Listopada 19

ORZEKAM

zmienić pozwolenie zintegrowane, dla instalacji Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o., określone decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 13/Ś/05 z dnia 04.03.2005r. (znak ZKŚ.I-EL-7619-1/04/05), w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, w następujący sposób:

1. Punkt III.C.1. Przyjmuje brzmienie

„III.C.1. Dopuszczalne wielkości emisyjne dla substancji wprowadzanych do powietrza z kotłów Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o.:

Zanieczyszczenie		Kocioł OR-32 Nr 1	Kocioł OR-32 Nr 2	Kocioł OR-32 Nr 4	
Moc cieplna [MWt]		26	26	26	
Czas pracy w roku [h/rok]		13 164			
Sprawność cieplna kotła [%]		77	77	77	
Urządzenie odpylające		odpylacz Van Tongerena	odpylacz Van Tongerena	odpylacz Van Tongerena	
Skuteczność odpylania [%]		82	82	82	
Pył zawieszony ogółem	[mg/Nm ³]	1000 do 31.12.2006 r. 400 od 01.01.2007 r.			
	[Mg/rok]	do 31.12.2006 r.	57,1	57,1	57,1
		od 01.01.2007 r.	41,7	41,7	41,7
Dwutlenek azotu NO ₂ CAS 7446-09-5	[mg/Nm ³]	400			
	[Mg/rok]	41,7	41,7	41,7	
Dwutlenek siarki SO ₂ CAS 7446-09-5	[mg/Nm ³]	2000 do 31.12.2007 r. 1500 od 01.01.2008 r.			
	[Mg/rok]	do 31.12.2007 r.	189,3	189,3	189,3
		od 01.01.2008 r.	158,0	158,0	158,0

Wnioskowana wielkość sumarycznej rocznej emisji zanieczyszczeń z Elektrociepłowni Szopienice Sp. z o.o.:

- | | |
|--|--|
| - pył zawieszony ogółem | 171,3 Mg/rok do 31.12.2006 r.,
125,1 Mg/rok od 01.01.2007 r., |
| - dwutlenek azotu NO ₂ , CAS 10102-44-0 | 125,1 Mg/rok, |
| - dwutlenek siarki SO ₂ , CAS 7446-09-5 | 568,0 Mg/rok do 31.12.2007 r.,
474,0 Mg/rok od 01.01.2008 r. |

Ww. zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitora H 85 o wysokości 85 m i średnicy 3,74 m.”

2. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Elektrociepłownia Szopienice Sp. z o.o. zlokalizowana w Katowicach przy ul. 11 Listopada 19, wystąpiła z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U. z 2005r. Nr 260 poz 2181) oraz nowelizacją ustawy - prawo ochrony środowiska.

Po rozpatrzeniu sprawy, wniosek uznano za zasadny.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Katowice w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie które należy złożyć w dwóch egzemplarzach, podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00zł.



z up. Prezydenta Miasta Katowice
Zofia Muc
Naczelnik Wydziału Kształowania Środowiska

Otrzymują:

- Elektrociepłownia Szopienice Sp. z o.o.

Do wiadomości:

- Ministerstwo Środowiska
- WIOŚ w Katowicach

- kopia 2 x a/a

114

31.03.2006